

ОПШТИНА СЕНТА
ГЛАВНИ ТРГ 1
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-1-01-3-4/2015-03-IV
Датум: 23.03.2015.године
С Е Н Т А

ПРЕДМЕТ: Питања у вези конкурсне документације

Дана 20.03.2015. године, општина Сента као Наручилац у поступку јавне набавке број 404-1-01-3-4/2015-03-IV, примила је следећа питања у вези конкурсне документације:

Молимо Вас да нам дате додатну информацију (појашњење) у вези описа радова из предмера:

1. ПРЕТРЕС КРОВА:

Поз. бр. 11:

Набавка и уградња кровних прозора заједно са опшавом истих. Обрачун по комаду

Питање:

Да ли постоји шема столарије и да ли можете да нам пошаљете? (са димензијама, врстама материјала прозора (материјал оквира и врста стакала)) итд.

Одговор: Не постоји шема столарије. Детаље кровних прозора Понуђач може утврдити приликом увида у објект Наручиоца.

2. Поз. бр. 5:

Детаљан преглед постојеће кровне конструкције са заменом и поправком дотрајалих и оштећених елемената.

Употребљена грађа треба да је сува и од квалитетног дрвета. Обрачун по м².

Питање:

Дефиниција процента замене грађе

Одговор: Обезбеђен је приступ таванском простору објекта Наручиоца, те проценат замене грађе Понуђач може утврдити приликом увида.

3. АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА:

Поз. бр. 6:

Бојење унутрашњих зидова и плафона полудисперзивном бојом, са свим потребним молерским предрадњама.

Постојећа оштећења поправити, новомалтерисане површине глетовати. У цену урачунати сав материјал и рад, као и помоћну скелу.

Обрачун по м² обрађене површине.

Питање:

Површина потребна за глетовање је 80 м² (из поз. 4), а остала површина до 250 м² је стругање постојеће боје, ситније молерске поправке без или са глетовањем?

Одговор: Глетовати је потребно све новомалтерисане површине, тј. поред 80 м² и површину малтерисану водонепропусним малтером. За преосталу површину до 250 м² тражено је стругање постојеће боје и ситније молерске поправке као и поново фарбање целокупне површине.

Комисија за јавне набавке