

ОПШТИНА СЕНТА
ГЛАВНИ ТРГ 1
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-1-01-3-8/2015-03-IV
Датум: 04.06.2015.године
С Е Н Т А

ПРЕДМЕТ: Питања у вези конкурсне документације

Дана 01.06.2015. године, општина Сента као Наручилац у поступку јавне набавке број 404-1-01-3-8/2015-03-IV, примила је следећа питања у вези конкурсне документације:

1. Питање: У предмеру и предрачуну радова на страни 23 од 58 у поглављу Зидарски радови – позиција 12. “Набавка и уградња једноструких дрвених прозора од једнослојних ламелираних профила. Врста дрвета је боровина или чамовина, застакљен термопан стаклом 4+12+4 испуњен аргоном, у финалној обради према шеми столарије”.

Да ли су профили од којих се раде прозори “једнослојни ламелирани профили” грешком наведени, или се ради као и у осталим позицијама о “трослојним ламелираним профилима”?

Одговор: У предмеру и предрачуну радова на страни 23 од 58 у поглављу Зидарски радови – позиција 12. “једнослојни ламелирани профили” нису грешком наведени, већ је такав опис тражио Завод за заштиту споменика Суботица.

2. Питање: У предмеру и предрачуну радова на страни 24 од 58 у поглављу Зидарски радови – позиција 13. “Набавка и уградња нових унутрашњих врата према шеми столарије”.

Да ли се унутрашња врата раде од масива дрвета као и остала столарија (боровине или чамовине) или комбинација масива чамовина или боровина – шток врата а крило комбинација фурнираног медијапана и масива (дупло шперовано крило)?

Одговор: Унутрашња врата се раде од комбинације масива чамовина или боровина – шток врата, а крило је дупло шперовано.

Комисија за јавне набавке