

ОПШТИНА СЕНТА
ГЛАВНИ ТРГ 1
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-1-01-3-22/2015-03-IV
Датум: 23.07.2015.године
С Е Н Т А

ПРЕДМЕТ: Питање у вези конкурсне документације

Дана 21.07.2015. године, општина Сента као Наручилац у поступку јавне набавке број 404-1-01-3-22/2015-03-IV, примила је следеће питање у вези конкурсне документације:

1. Питање: У приложеним позицијама из предрачуна (“**V. MONTERSKI RADOVI**”):

| | | | |
|----|---|------|---|
| 4. | Nabavka, transport i montaža PVC kanalizacionih cevi DN 160 za izradu gravitacionog kućnog priključka. Spajanje cevi pomoću gumenih dihtunga ili lepljenjem. Prosečna dužina priključka 10 m. | | |
| | Обрачун по комаду приључка. | | |
| | Коса рачва на цев | ком. | 2 |
| | Шахт | ком. | 3 |

постоји очигледна нелогичност, и то:

1. пише „Обрачун по комаду приључка”, не пише број комада приључка,
2. испод тога се наводе коса рачва и шахт, нису наведене карактеристике истих, пречник, материјал, дубине, итд.

Молим Вас да појасните ове позиције, хвала!

Одговор: У Возарској улици пројектовано је 3 приључка у ревизионом шахту и 2 са косом рачвом. У Жељезничкој улици пројектовано је 3 приључка у шахту и 4 са косом рачвом. Пречник кућног приључка је 160. Коса рачва је пречник DN колектора/160. Материјал је материјал колектора.

Комисија за јавне набавке