

ОПШТИНА СЕНТА
ГЛАВНИ ТРГ 1
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-1-01-3-20/2015-03-IV
Датум: 23.07.2015.године
С Е Н Т А

ПРЕДМЕТ: Питање у вези конкурсне документације

Дана 21.07.2015. године, општина Сента као Наручилац у поступку јавне набавке број 404-1-01-3-20/2015-03-IV, примила је следеће питање у вези конкурсне документације:

1. Питање: У приложеним позицијама из предрачуна („**V. MONTERSKI RADOVI**“):

4.	Nabavka, transport i montaža PVC kanalizacionih cevi DN 160 za izradu gravitacionog kućnog priključka. Spajanje cevi pomoću gumenih dihtunga ili lepljenjem. Prosečna dužina priključka 10 m.				
	Обрачун по комаду приључка.				
	Kosa račva na cev	kom.	1		
	Šaht	kom.	1		

постоји очигледна нелогичност, и то:

1. пише „Обрачун по комаду приључка”, не пише број комада приључка,
2. испод тога се наводе коса рачва и шахт, нису наведене карактеристике истих, пречник, материјал, дубине, итд.

Молим Вас да појасните ове позиције, хвала!

Одговор: У улици Шеве пројектован је 1 приључак у шахт и 1 са косом рачвом. Пречник кућног приључка је 160. Коса рачва је пречник DN колектора/160. Материјал је материјал колектора.

Комисија за јавне набавке