

ОПШТИНА СЕНТА
ГЛАВНИ ТРГ 1
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-1-01-3-3/2017-04-IV
Датум: 23.02.2017. године
С Е Н Т А

ПРЕДМЕТ: Питања у вези конкурсне документације

Дана 21.02.2017. године, Општина Сента као Наручилац у поступку јавне набавке број 404-1-01-3-3/2017-04-IV, примила је следећа питања у вези конкурсне документације:

“Набавка и уграђивање алуминијумских брисолеја од алуминијумских ламела и носача. Нагиб ламела од 25 до 45 степени по захтеву Инвеститора. Ламеле треба да буду механички померајуће. У цену урачунати сав рад и материјала за постављање и функционисање комплетног брисолеја. Комплетно изведено обрачун по ком.

Наше питање је следеће:

Да ли се на овим позицијама изричито захтевају АЛУМИНИЈУМСКИ БРИСОЛЕЈИ или се могу понудити Спољашње АЛУМИНИЈУМСКЕ ЖАЛУЗИНЕ ТИПА:
Ламеле су од профилисаног алуминијумског лима, „Ц“ облика профилације, ширине 80 mm

Ако је ваш одговор да се изричито траже АЛУМИНИЈУМСКИ БРИСОЛЕЈЕ, такође нас занима и боја и димензија ламела БРИСОЛЕЈА.

Такође нас занима да ли померање треба да се врши ручно или на мотор?”

Одговор: Уз консултацију са одговорним пројектантом изричито се захтевају алуминијумски брисолеји у складу са пројектно-техничком документацијом.
Боја брисолеја на захтев Пројектанта и Инвеститора треба да је сива, а димензија ламела 8 cm идентично са постојећим.
Померање треба да се врши ручно.

Комисија за јавне набавке