

ОПШТИНА СЕНТА  
ГЛАВНИ ТРГ 1  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Број: 404-1-01-3-2/2017-04-IV  
Датум: 09.03.2017. године  
С Е Н Т А

**ПРЕДМЕТ: Питање у вези конкурсне документације**

Дана 07.03.2017. године, Општина Сента као Наручилац у поступку јавне набавке број 404-1-01-3-2/2017-04-IV, примила је следеће питање у вези конкурсне документације:

“Имамо следеће питање везано за ЈН 404-1-01-3-2/2017-04-IV, у приложеној позицији радова стоји опис за набавку и уградњу цеви, док су ниже наведени осим цеви и шахтови.

Питање: о кавим шахтовима се ради, какав је технички опис, од чега су, која им је дубина?”

**Одговор:** У предметној позицији под шахтовима се не подразумева израда шахтова него израда кућних прикључака у ревизионим шахтовима ПВЦ цевима пречника 160 mm просечне дужине од 10 m. Под DN 160 се подразумева израда прикључака са косом рачвом чији је детаљ дефинисан пројектно техничком документацијом.

Комисија за јавне набавке